

АКТ

Обследования пожарных резервуаров на территории
Ахтубинского сельского поселения


Наименование объекта: пожарные резервуары на территории
Ахтубинского сельского поселения.


Проведено обследование пожарных резервуаров по адресу:

1. п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая (объем 60м³)
2. п. Колхозная Ахтуба, ул. Веселая, 31(объем 30 м3)
3. п. Колхозная Ахтуба, ул. Садовая (объем 50м³)
4. х. Новенький, ул. Придорожная (объем 25 м³)
5. х. Тутов, ул. Центральная (объем 30 м³)

В результате обследования было выявлено следующее: пожарные
резервуары заполнены, находятся в удовлетворительном состоянии.

Глава Ахтубинского
сельского поселения В.В. Рыбников  «31» августа 2022г
(Подпись) (Дата)

Ведущий специалист администрации Ахтубинского
сельского поселения М.Е. Новоженина  «31» августа 2022г
(Подпись) (Дата)

Директор МКУК «Колхозноахтубинский сельский
Дом культуры» В.В. Новиченко  «31» августа 2022г
(Подпись) (Дата)

Расстояние от пожарного резервуара до ближайшего дома (объекта):

- п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая - 10 метров;
- п. Колхозная Ахтуба, ул. Веселая - 15 метров;
- п. Колхозная Ахтуба, ул. Садовая - 50 метров;
- х. Новенький, ул. Придорожная - 50 метров;
- х. Тутов, ул. Центральная - 150 метров.

АКТ

Обследования пожарных гидрантов на территории
Ахтубинского сельского поселения

Наименование объекта: пожарные гидранты на территории
Ахтубинского сельского поселения.


Проведено обследование пожарных гидрантов по адресу:

1. п. Киляковка, ул. Дружбы, 2 г
2. п. Киляковка, ул. Дружбы, 9
3. п. Киляковка, пер. Солнечный, 15

В результате обследования было выявлено следующее: пожарный
гидранты находятся в удовлетворительном состоянии.


Глава Ахтубинского

сельского поселения В.В. Рыбников


(Подпись)


«31» августа 2022г
(Дата)

Ведущий специалист администрации Ахтубинского
сельского поселения М.Е. Новоженина


(Подпись)

«31» августа 2022г
(Дата)

Директор МКУК «Колхозноахтубинский сельский
Дом культуры» В.В. Новиченко


(Подпись)

«31» августа 2022г
(Дата)

Расстояние от пожарного гидранта до ближайшего дома (объекта):

- п. Киляковка, ул. Дружбы, 2 г - 15 метров;
- п. Киляковка, ул. Дружбы, 9 - 15 метров;
- п. Киляковка, пер. Солнечный, 15 - 15 метров.