

АКТ

Обследования пожарных резервуаров на территории  
Ахтубинского сельского поселения

Наименование объекта: пожарные резервуары на территории  
Ахтубинского сельского поселения.

Проведено обследование пожарных резервуаров по адресу:

1. п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая (объем 60м<sup>3</sup>)
2. п. Колхозная Ахтуба, ул. Веселая, 31(объем 30 м3)
3. п. Колхозная Ахтуба, ул. Садовая (объем 50м<sup>3</sup>)
4. х. Новенький, ул. Придорожная (объем 25 м<sup>3</sup>)
5. х. Тутов, ул. Центральная (объем 30 м<sup>3</sup>)

В результате обследования было выявлено следующее: пожарные  
резервуары заполнены, находятся в удовлетворительном состоянии.

Глава Ахтубинского  
сельского поселения В.В. Рыбников



*(Handwritten signature)*

(Подпись)

«5» *мая* 2022г  
(Дата)

Ведущий специалист администрации Ахтубинского  
сельского поселения М.Е. Новоженина

*(Handwritten signature)*

(Подпись)

«5» *мая* 2022г  
(Дата)

Директор МКУК «Колхозноахтубинский сельский  
Дом культуры» В.В. Новиченко

*(Handwritten signature)*

(Подпись)

«5» *мая* 2022г  
(Дата)

АКТ

Обследования пожарных гидрантов на территории  
Ахтубинского сельского поселения

Наименование объекта: пожарные гидранты на территории  
Ахтубинского сельского поселения.

Проведено обследование пожарных гидрантов по адресу:

1. п. Киляковка, ул. Дружбы, 2 г
2. п. Киляковка, ул. Дружбы, 9
3. п. Киляковка, пер. Солнечный, 15

В результате обследования было выявлено следующее: пожарный  
гидранты находятся в удовлетворительном состоянии.

Глава Ахтубинского

сельского поселения В.В. Рыбников

(Подпись)

«5» мая 2022г  
(Дата)

Ведущий специалист администрации Ахтубинского  
сельского поселения М.Е. Новоженина

(Подпись)

«5» мая 2022г  
(Дата)

Директор МКУК «Колхозноахтубинский сельский  
Дом культуры» В.В. Новиченко

(Подпись)

«5» мая 2022г  
(Дата)

Глава Ахтубинского  
сельского поселения

В.В. Рыбников

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
АХТУБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  
**Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности**

---

ПРОТОКОЛ № 4

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  
и обеспечению пожарной безопасности  
Ахтубинского сельского поселения

п. Колхозная Ахтуба

05.05.2022г.

Председатель: Рыбников В.В. - глава Ахтубинского сельского поселения  
Секретарь: Новоженина М.Е. - ведущий специалист администрации

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Новиченко Владимир Викторович	директор МКУК «Колхозноахтубинский СДК»
Медников Виктор Александрович	Участковый уполномоченный полиции, лейтенант полиции Среднеахтубинского РОВД

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Об обследовании пожарных резервуаров и гидрантов на территории  
Ахтубинского сельского поселения.

**СЛУШАЛИ:**

Рыбникова В.В.: Необходимо провести проверку источников  
противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Ахтубинского  
сельского поселения, необходимых для ликвидации возможных чрезвычайных  
ситуаций, связанных с возникновением пожаров.

**РЕШИЛИ:**

1. Проведено обследование пожарных резервуаров по адресу:
  1. п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая (объем 60м<sup>3</sup>)
  2. п. Колхозная Ахтуба, ул. Веселая, 31(объем 30 м<sup>3</sup>)
  3. п. Колхозная Ахтуба, ул. Садовая (объем 50м<sup>3</sup>)
  4. х. Новенький, ул. Придорожная (объем 25 м<sup>3</sup>)
  5. х. Тутов, ул. Центральная (объем 30 м<sup>3</sup>)
2. Проведено обследование 12 пожарных гидрантов по адресу:
  1. п.Киляковка, ул. Дружбы, 2 г
  2. п.Киляковка, ул. Дружбы, 9
  3. п.Киляковка, пер Солнечный, 15


В результате обследования было выявлено следующее: пожарные  
резервуары заполнены, гидранты находятся в удовлетворительном состоянии.  
(Акты прилагаются).

Председатель комиссии



В.В. Рыбников

Секретарь комиссии



М.Е. Новоженина