

**АДМИНИСТРАЦИЯ
АХТУБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕАХТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**
**Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности**

ПРОТОКОЛ № 8

Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Ахтубинского сельского поселения

п. Колхозная Ахтуба

26.08.2022г.

Председатель: Рыбников В.В.- глава Ахтубинского сельского поселения
Секретарь: Новоженина М.Е.- ведущий специалист администрации

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Новиченко Владимир Викторович	директор МКУК «Колхозноахтубинский СДК»
Медников Виктор Александрович	Участковый уполномоченный полиции, лейтенант полиции Среднеахтубинского РОВД

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об обследовании пожарных резервуаров и гидрантов на территории Ахтубинского сельского поселения.

СЛУШАЛИ:

Рыбникова В.В.: Необходимо провести проверку источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории Ахтубинского сельского поселения, необходимых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров.

РЕШИЛИ:

1. Проведено обследование пожарных резервуаров по адресу:
 1. п. Колхозная Ахтуба, ул. Полевая (объем 60м3)
 2. п. Колхозная Ахтуба, ул. Веселая, 31(объем 30 м3)
 3. п. Колхозная Ахтуба, ул. Садовая (объем 50м3)
 4. х. Новенький, ул. Придорожная (объем 25 м3)
 5. х. Тутов, ул. Центральная (объем 30 м3)
2. Проведено обследование 12 пожарных гидрантов по адресу:
 1. п.Киляковка, ул. Дружбы, 2 г
 2. п.Киляковка, ул. Дружбы, 9
 3. п.Киляковка, пер Солнечный, 15

В результате обследования было выявлено следующее: пожарные резервуары заполнены, гидранты находятся в удовлетворительном состоянии. (Акты прилагаются).

Председатель комиссии



В.В. Рыбников

Секретарь комиссии



М.Е. Новоженина